



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1015 Wien, Schuberting 14, Postfach 26
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend



ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.336

Gültigkeitsdauer

bis Ende Mai 2013

Inhaber

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG

Volkmaroder Straße 19
D-38104 Braunschweig

◆ Vertrieb in Österreich

EWE-Vertriebs-GmbH
A-8223 Stubenberg am See 136

Hersteller

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG
D-38104 Braunschweig

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 7799

Prüfrichtlinien

- PW 501/1 (Ausgabe April 2010)
- in Verbindung mit dem DVGW Arbeitsblatt W 336

Produkt

Anbohrarmatur aus metallenen Werkstoffen
mit eingebauter Betriebsabspernung
für Guss- und Stahlrohre
in der Trinkwasserversorgung

Type: 1114.., 1113..

für Versorgungsleitungen
DN 50/70, 80, 100, 125, 150/175, 200/225, 250,
300, 350, 400, 450, 500

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 5. Juli 2010

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle