MODU-Standrohr-Oberteile Q_3 4

passend für MODU-Standrohr-Unterteile, geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001- und DVGW W408. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie und der KTW-Bewertungsgrundlage.

Bestehend aus:

MODU-Standrohrkopf mit Belüfter, mit Überwurfmutter für WZ $Q_{3,}$ 4 mit wahlweise bis zu 7 Auslaufventilen DN 20 mit Geka-Kupplung, mit Sicherungseinrichtungen nach DIN EN 1717. Sicherungseinrichtung als Rückflussverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA.

Montage und Verriegelung des MODU-Oberteils an MODU-Unterteil mit Hilfe von Sicherheits-Kamlock-Kupplung aus A4-Edelstahl.

Wahlweise:
Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 4 und mechanischer Ausdrehsicherung

Anzahl Ventile DN 20: … Stk.

Artikel-Nr. 117805. für Ausführung mit Rückflussverhinderer
Artikel-Nr. 117810. für Ausführung mit Systemtrenner BA

Oder:
Mit Steigrohr-Wasserzähler-Passstück Q_3 4 und mechanischer Ausdrehsicherung

Anzahl Ventile DN 20: … Stk.

Artikel-Nr. 117805. für Ausführung mit Rückflussverhinderer
Artikel-Nr. 117810. für Ausführung mit Systemtrenner BA