MODU-Standrohr-Oberteile Q_3 16

passend für MODU-Standrohr-Unterteile, geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2 und DVGW W408. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie und der KTW-Bewertungsgrundlage.

Bestehend aus:

MODU-Standrohrkopf mit Belüfter, mit Überwurfmutter für WZ Q_3 16, mit Auslaufventil DN 20 mit Geka-Kupplung, oder bis zu zwei C-Abgängen DN 40 mit DVGW-zugelassener Sicherungseinrichtungen nach DIN EN 1717. Sicherungseinrichtung als Rückflussverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA.

Montage und Verriegelung des MODU-Oberteils am MODU-Unterteil mit Hilfe von Sicherheits-Kamlock-Kupplung aus A4-Edelstahl.

Wahlweise:
Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 16 und mechanischer Ausdrehsicherung

C-Abgang DN 40: ….. St.
Artikel-Nr. 117807. für Ausführung mit Rückflussverhinderer
Artikel-Nr. 117812. für Ausführung mit Systemtrenner BA

Oder:
Mit Steigrohr-Wasserzähler-Passstück Q_3 16 und mechanischer Ausdrehsicherung

C-Abgang DN 40: ….. St.
Artikel-Nr. 117807. für Ausführung mit Rückflussverhinderer
Artikel-Nr. 117812. für Ausführung mit Systemtrenner BA