Wasserzähler-Anschlussbügel

komplett montiert, eingedichtet und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14.
Bestehend aus:

WZ-Verschraubung mit Außengewinde nach DIN ISO 228, mit Überwurfmutter passend für den Wasserzähler, mit Plombierloch, mit Haltebund für festen Sitz der Wasserzähler-Dichtung und mit Edelstahl-Rechteckring, mit Zentrier-Konterring für den Wasserzähler-Bügel und mit Wasserzähler-Dichtung..

Wasserzähler-Bügel aus A2-Edelstahl, Mindestdicke 2,5 mm, mit offenen, verstellbaren Tragarmen 3 mm dick, Verstellbarkeit der Tragarme mindestens 40 mm, Wandabstand min. 95 mm, Falz nach außen, mit Hutmuttern, mit T-Schlitzen.

Längenausgleichsverschraubung aus Messing mit formschlüssigem, mehrgängigem Gewinde-Längenausgleich, mit doppelter O-Ring-Dichtung, strömungstechnisch optimiert. Überwurfmutter mit Innenachtkant und Mehrfachfunktion, auch für das Einstellen des Längenausgleichs.
Haltebund für festen Sitz der Wasserzähler-Dichtung, mit Zentrier-Konterring und mit Wasserzähler-Dichtung.
Ausgangsseitig Außengewinde nach DIN ISO 228.

Alle Schraubelemente der Armatur mit einheitlicher Schlüsselweite nach DIN.
Wasserzähler-Anschlussbügel zu Baugruppen vormontiert und als Einheit kartonverpackt.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

WZ-Abmessung:	Gewinde G … x Baulänge … [mm]
MID:	Q_3 …

Artikel-Nr. 33011.. für waagerechten Einbau
Artikel-Nr. 33021.. für senkrechten Zählereinbau

Optional mit Befestigungssatz

bestehend aus je 2 Stück PVC-Dübel SX 10, Edelstahl-Sechskantschraube DIN 571, 8 x 70 mm und Unterlegscheibe 25/ 8,5/ 1,5 mm (diese werden im Verpackungskarton der Wasserzähler-Anlage beigepackt).

Artikel-Nr. 0309925