EWE ARMATUREN

Bewährt bis ins Detail.


O-Ring-Set Montage

Kurzinformation

Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG
Volkmaroder Straße 19 · 38104 Braunschweig
Telefon 0531 37005-0 · Fax 0531 37005-55
info@ewe-armaturen.de




Montage



1.

- Schutzkappe kurz vor dem Anschließen vom Schlauch entfernen.
- O-Ringe auf den Schlauchstutzen montieren.



2.

- Beigefügtes Fett gleichmäßig auf die O-Ringe verteilen.

! Weitere Montageschritte entehmen Sie der Benutzerinformation FLEXO-RIPP-Ersatzteile oder der Benutzerinformation FLEX-Schachtset.
Die O-Ringe dürfen nicht beschädigt sein, ihre Unversehrtheit ist zu prüfen.