ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.336

Geltungsdauer

bis Ende Mai 2028

Inhaber

Wilhelm EWE GmbH & CO KG
Volkmaroder Straße 19
38104 Braunschweig
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

EWE-Vertriebs-GmbH
8223 Stubenberg am See 136

Hersteller

Wilhelm EWE GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA HL 9377 vom 28. Mai 2025

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/1 Ausgabe November 2023 (DVGW W 336-P: 10-2023)
- QS-W 100 Ausgabe November 2022
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Anbohrarmaturen aus metallenen Werkstoffen mit eingebauter Betriebsabsperrung für Guss- und Stahlrohre in der Trinkwasserversorgung für den erdverlegten Einbau

Type: 1113..., 1114...

für Versorgungsleitungen in den Dimensionen:
DN 50/70, 80, 100, 125, 150/175, 200/225, 250, 300, 350, 400, 450, 500

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 27. Juni 2025

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

ÖSTERREICHISCHE VEREINIGUNG
FÜR DAS GAS- UND WASSERFACH

Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schubertring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0*
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft

Produkt (Fortsetzung)

Typ	Technische Daten	Erläuterungen
11132..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE
11135..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE Hilfsabsperrung: Kugelhahn mit Dichtelementen aus PTFE
11136..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Kugelhahn mit Dichtelementen aus PTFE
11137..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Kolbenschieber
11139..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Keramikschieber

Verwendungshinweise/Bemerkungen:

Nenndurchmesser der Versorgungsleitung:
DN 50/70, 80, 100, 125, 150/175, 200/225, 250, 300, 350, 400, 450 und 500

Bauart:
Anbohrarmatur mit flexiblen Haltebügel und Bohrloch-Dichthülse; für AZ-, ZM-Guss- bzw. ZM-Stahlrohre.

Typ	Technische Daten	Erläuterungen
11141..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 32	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE
11142..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE
11143..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 50	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE
11145..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Ventil mit Dichtung aus PTFE Hilfsabsperrung: Kugelhahn mit Dichtelementen aus PTFE
11146..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Kugelhahn mit Dichtelementen aus PTFE
11147..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Kolbenschieber
11149..	Druckstufe: PN 16 Abgangsleitung: DN 40	Betriebsabsperrung: Keramikschieber

Verwendungshinweise/Bemerkungen:

Nenndurchmesser der Versorgungsleitung:
DN 50/70, 80, 100, 125, 150/175, 200/225, 250, 300, 350, 400, 450 und 500

Bauart:
Anbohrarmatur mit flexiblen Haltebügel; für Guss- bzw. Stahlrohre.

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle