Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.350

Geltungsdauer

bis Ende März 2029

Inhaber

Wilhelm EWE GmbH & CO KG
Volkmaroder Straße 19
38104 Braunschweig
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

EWE Vertriebs-GmbH
8223 Stubenberg am See 136

Hersteller

Wilhelm Ewe GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 9464 vom 18. März 2026

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/2 Ausgabe Mai 2020
  (ÖNORM EN 1213: 03-2000)
- QS-W 100 Ausgabe November 2022
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Absperrarmaturen für Wasserzähleranlagen
(Schrägsitzventile in Durchgangsform)

Modellbaureihe: 3170

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich: Hausinstallation
  (Schrägsitzventile in Durchgangsform für Wasserzähleranlagen)
- Ausführung: handbetätigte Schrägsitzventile in Durchgangsform
- Nennweite/Dimension:
  DN 20, DN 25, DN 40
- Nenndruck: maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Anschlussart: Gewindeanschluss
- Werkstoff des Grundkörpers:
  CW724R (CuZn21Si3P),
  CW617N (CuZn40Pb2)
- Betriebstemperatur: bis 30° C

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarken Zertifizierungsprogramm Produkte Gas, Wasserstoff & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 20. Mai 2026

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Produkt (Fortsetzung)

Type	Dimension DN	Werkstoff	Anschluss	
			Eingang IG	Ausgang mit Ü-Mutter IG
796	20	CW724R	1“	1¼“
797	20	CW724R	1¼“	1¼“
798	20	CW617N	1“	1¼“
799	20	CW617N	1¼“	1¼“
707	25	CW724R	1¼“	1¼“
708	25	CW724R	1½“	1¼“
713	25	CW617N	1¼“	1¼“
733	25	CW617N	1½“	1¼“
709	40	CW724R	2“	2“
748	40	CW617N	2“	2“

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle