DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6110AU2390
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Vertreiber ***distributor***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Produktart ***product category***	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung ***product description***	Schrägsitzventil in Durchgangsform für den Einsatz als Absperrarmatur für Wasserzähler
Modell ***model***	3170
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 2-0160/23 T01 vom 08.04.2024 (TZW) Baumusterprüfung: TA 004/10 - TA 005/10 vom 18.02.2011 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 1085-0951 vom 14.12.2022 (ÖFI) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0176/21 AB01 vom 14.05.2021 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	16.12.2029 / 24-0954-WNV

70028-04-A-DE

23.10.2024 LE A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
705, 706, 712, 728	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Zulassung ausschließlich für den Einsatz als Absperrarmatur für Wasserzähler Qn 2,5
707, 708, 713, 733	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	Zulassung ausschließlich für den Einsatz als Absperrarmatur für Wasserzähler Qn 6,0

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

abP: PA-IX 7216/I

DVGW