DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6110CM0185
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Vertreiber ***distributor***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Produktart ***product category***	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Schrägsitz-Absperrventil (6110)
Produktbezeichnung ***product description***	Schrägsitzventil in Durchgangsform für die Trinkwasserinstallation
Modell ***model***	3170
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 2-0184/23 vom 10.04.2024 (TZW) Baumusterprüfung: TA 006/10-TA 015/10 vom 18.02.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1213 (01.12.1999)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	18.02.2031 / 25-1157-WNV

70028-04-A-DE

05.12.2025 Le A-1/2 i.A. W. Te

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
33728 01, 33728 07, 33728 25, 33728 31	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Armaturengruppe: I
33728 02, 33728 08, 33728 26, 33728 32	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	Armaturengruppe: I
33728 03, 33728 09, 33728 27, 33728 33	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	Armaturengruppe: I
33728 04, 33728 10, 33728 28, 33728 34	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
33728 05, 33728 11, 33728 29, 33728 35	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
...01, ...02, ...03, ...04, ...05,	ohne Entleerung, nichtsteigende Spindel
...25, ...26, ...27, ...28, ...29	ohne Entleerung, nichtsteigende Spindel
...07, ...08, ...09, ...10, ...11,	mit Entleerung, nichtsteigende Spindel
...31, ...32, ...33, ...34, ...35	mit Entleerung, nichtsteigende Spindel

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

abP: PA-IX 7215/I

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.