DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6310CM0183
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Vertreiber ***distributor***	Wilhelm EWE GmbH & Co. KG Volkmaroder Str. 19, D-38104 Braunschweig
Produktart ***product category***	Armaturen für Trinkwasser: Rückflussverhinderer EA, EB, EC, ED (6310)
Produktbezeichnung ***product description***	Schrägsitzventil mit integriertem Rückflussverhinderer für die Trinkwasserinstallation (Familie E, Typ A)
Modell ***model***	3173
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 4-0042/23 vom 26.04.2024 (TZW) Baumusterprüfung: RV 004/10-RV 013/10 vom 11.03.2011 (TZW)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 13959 (01.01.2005)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	11.03.2031 / 25-1218-WNV

70028-04-A-DE

15.12.2025 Le A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
33728 13, 33728 19, 33728 37, 33728 43	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 20 mm	Armaturengruppe I; Anschlussgewinde: G 3/4
33728 14, 33728 20, 33728 38, 33728 44	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 25 mm	Armaturengruppe I; Anschlussgewinde: G 1
33728 15, 33728 21, 33728 39, 33728 45	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 32 mm	Armaturengruppe I; Anschlussgewinde: G 1 1/4
33728 16, 33728 22, 33728 40, 33728 46	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 40 mm	Anschlussgewinde: G 1 1/2
33728 17, 33728 23, 33728 41, 33728 47	Druckstufe: PN 10 Nenndurchmesser: DN 50 mm	Anschlussgewinde: G 2

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
...13, ...14, ...15, ...16, ...17	ohne Entleerung
...19, ...20, ...21, ...22, ...23	mit Entleerung
...37, ...38, ...39, ...40, ...41	ohne Entleerung
...43, ...44, ...45, ...46, ...47	mit Entleerung

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

abP: PA-IX 7217/I

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

DVGW CERT