



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at  
Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.751**

Geltungsdauer

**bis Ende Juli 2026**

Inhaber

**Wilhelm EWE GmbH & CO KG**  
Volkmaroder Straße 19  
38104 Braunschweig  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

EWE Vertriebs GmbH  
Stubenberg am See 136  
8223 Stubenberg am See

Hersteller

Wilhelm EWE GmbH & CO KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 9161 vom 21. Juni 2023

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 204 Ausgabe November 2020
- QS-W 100 Ausgabe November 2022
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Produkt

Druckfester flexibler Anschlussschlauch  
(Gruppe I)

für Kaltwasser, PN 10

Modellbaureihe: **0398**

Type: 934

beidseitig mit Muffenschluss G1" und maximale  
Baulänge 2m

Mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich:  
für die Kaltwasserinstallation
- maximal zulässiger Betriebsdruck: 10 bar
- Nennweite / Dimension: DN 25
- Werkstoffe des Schlauches: Innenschlauch  
aus Silikon, Umflechtung aus Edelstahl  
(1.4301)
- Werkstoff der Anschlüsse:  
Schlauchstutzen und Anschlussadapter aus  
Messing (CW724R)  
Überwurfmutter aus Messing (CW617N)
- Anschlussverbindung / Anschlusstyp:  
entspricht den Anforderungen des  
DVGW-Arbeitsblattes W 543
- Anschlussmaße:  
beiderseits Innengewinde G1"

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke  
Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und  
Wasserversorgung.“

Wien, am 23. November 2023

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle